

Biskupiec, dnia 8.07.2020r.

**OP.1431.20.2020.KW**

**Szulc-Efekt sp. z o.o.**  
**Prezes Zarząd –Adam Szulc**  
**ul. Poligonowa 1**  
**04-051 Warszawa**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 czerwca 2020r. (data wpływu do tutejszego urzędu 30.06.2020r.) w sprawie udostępnienia informacji publicznej udzielamy odpowiedzi w następującym zakresie:

od.§1) Jaką kwotę w skali roku wydatkuje Gmina na zakup środków chemicznych stosowanych do uzdatniania wody i jej ochrony bakteriologicznej:

- Nie stosuje do uzdatniania wody(podziemnej) i jej ochrony bakteriologicznej żadnych środków chemicznych. Stosuje się tylko podchloryn sodu do dezynfekcji wody.

od.§2) W trybie wyżej podanych podstaw prawnych wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie cen netto oraz nazw handlowych środków chemicznych jakie zakupiła Gmina – do realizacji zadań określonych w § 1

- podchloryn sodu – cena netto za 1kg – 2,70 zł,

od.§3) Wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie stawki podatku VAT zawartego w cenie podchlorynu sodu stosowanego do dezynfekcji wody pitnej:

- stawka VAT 23%.

od.§4) Wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie nazw handlowych flokulantów i koagulantów, a także innych środków chemicznych i biologicznych niezbędnych do funkcjonowania Oczyszczalni ścieków i Ujęć Wody oraz odnośnych cen netto:

- Podchloryn sodu – cena netto 2,70 zł

- Folpam EM 640 HIB (flokulant) – cena netto za 1 kg – 13,02 zł

od.§5) Wnosimy o podanie krótkiego max 4 zdaniowego opisu technologii stosowanej na oczyszczalni ścieków:

- mechaniczno - biologiczna oczyszczalni ścieków oparta jest na technologii osadu czynnego z procesową stabilizacją osadu oraz jednoczesnym usuwaniem azotu i fosforu. Proces osadu czynnego w technologii BIOGRADFEX jest osadem próżniowo modyfikowalnym.

od.§6) Wnosimy o podanie krótkiego max 4 zdaniowego opisu technologii stosowanej do czyszczenia przepompowni oraz koszty ponoszone w związku z tym procesem:

- Przepompownie są czyszczone za pomocą wozu ascenizacyjnego. Koszt czyszczenia 1 przepompowni kształtuje się na poziomie 250 -350 zł.

od.§8). Wnosimy udzielenie informacji publicznej w przedmiocie – jakie działania podejmuje gmina w celu utrzymania czystości wody w zbiornikach o których mowa w powyższym §.

Nie dotyczy

od.§9). Wniosek został opublikowanych na stronie BIP pod wskazanym adresem. <http://www.biskupiec.biuletyn.net/?bip=2&cid=1284&id=4207>.

Wskazać należy, że jeśli chodzi o pytanie zawarte w § 7 w/w wystąpienia to należało zaliczyć je do informacji publicznej przetworzonej. Z dokładnej analizy treści tego pytania tut. Urząd stawia bowiem tezę, że rodzaj oraz zakres informacji, której oczekuje Wnioskodawca podpadają w sposób klasyczny pod pojęcie informacji publicznej przetworzonej. Stosownie do

treści art. 3 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1429 ze zm.).

Wnioskodawca zostanie wezwany odrębnym pismem w wykazanie szczególnej istotności dla interesu publicznego by dokonywać wnioskowanego przetworzenia.

WOJT  
mgr inż. Arkadiusz Dobek

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/akta
3. BIP