



**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Sekretariat – tel: 56 474 26 92; fax: 56 49 11 408
Dyrektor - tel: 56 474 44 90
e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.gov.pl

Komunikat nr 1 z 26.07.2023 r.


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Publicznym Łąkorek zaopatrującym w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Łąkorz, Łąkorek, Gaj, Wardegowo, Ostrowite, Osetno, Lipinki, Rywałdzik, Babalice, Mierzyn oraz Sędzice.

W związku ze stwierdzeniem w badaniach jakości wody w Wodociągu Publicznym Łąkorek podwyższonej wartości parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, **Woda w Wodociągu Publicznym Łąkorek jest warunkowo przydatna do spożycia.**

Uwaga: Wodę należy gotować 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Jednocześnie miejscowość Sumin pozostaje w dalszym ciągu zasilana w wodę z Wodociągu Publicznego Biskupiec.

Wodę z wodociągu należy spożywać po przegotowaniu.



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Ewa Pielak