

**„ZDU – KOMUNALKA
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością”
ul. Wybudowanie 18, 13-340 Biskupiec**

HK.4027.5.24.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych 3 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Wodociągu Publicznego Szwarcenowo pobranych w punktach zgodności w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzonej przez „ZDU – KOMUNALKA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” w Biskupcu zawartych w:

- sprawozdaniu z badań Nr 2530/2019 z dnia 17.04.2019 r. Laboratorium Centralne w Grudziądzu, ul. Curie - Skłodowskiej 10, 86-300 Grudziądz,
- sprawozdaniu z badań Nr SBW.4051.3/252z,253z/2019 z dnia 30.04.2019 r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych,

stwierdza przekroczenie wartości parametrycznej manganu.

Działając na podstawie §21 ust. 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 2294) stwierdza, iż zaistniała niezdolność nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, a przyjęte działania naprawcze przedstawione przez „ZDU – KOMUNALKA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” w Biskupcu w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanie wody są wystarczające do osiągnięcia należytej jakości wody w terminie 30 dni od daty otrzymania sprawozdania.

W związku z powyższym proszę o doprowadzenie jakości wody pod względem wartości parametrycznej manganu do wartości wymaganych w części C załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) oraz przedstawienie potwierdzających wyników badań.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Biskupiec, ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec
2. A/a

Sporządziła:
Joanna Rumińska

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
Ewa Pielak
mgr inż. epidemiolog



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W NOWYM MIĘŚCIE LUBAWSKIM

e-mail: psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl
tel. 56 474 26 92 fax. 56 491 14 08
adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3.

HK.4027.5.24.2019

Nowe Miasto Lubawskie, 02.05.2019 r.

„ZDU – KOMUNALKA

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością”

ul. Wybudowanie 18, 13-340 Biskupiec

Ocena jakości wody do spożycia

Zgodnie z § 21 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mięście Lubawskim wydaje ocenę przydatności wody do spożycia dla Wodociągu Publicznego Szwarcenowo .

Na podstawie badań 3 próbek wody o kodach:

2530/WB/04/2019 – Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie, instalacja wewnętrzna,

252z – SUW Szwarcenowo,

253z – Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie, instalacja wewnętrzna,

w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i B pobranych w/w punktach zgodności, pobranych według ustalonego harmonogramu, na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w laboratoriach o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody:

- sprawozdanie z badań Nr 2530/2019 z dnia 17.04.2019r. Laboratorium Centralne, Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu

- sprawozdanie z badań Nr SBW.4051.3/252z,253z/2019 z dnia 30.04.2019 r. Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Iławie Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych,

woda w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w Części A, C i wymagania chemiczne Części B oraz nie spełnia wymagań organoleptycznych i fizykochemicznych Części C Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz.2294) .

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mięście Lubawskim stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w Wodociągu Publicznym Szwarcenowo.

Sporządziła:
Joanna Rumińska

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mięście Lubawskim
Ewa Pięjak
mgr inż. epidemiolog